

施工説明書

この説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

壁埋込型シングルレバー混合栓(埋込部)

品番：35.115.970.90

施工の前に


- 本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。
- この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。
- 取付完了後は必ず製品に通水し、正常に機能することを確認してください。
- この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

使用条件

- 推奨使用圧力 0.25MPa~0.5MPa
 - 推奨使用温度 65℃以下
 - 最低使用圧力 0.1MPa
 - 最高使用圧力 0.5MPa
 - 最高使用温度 90℃
- ※ 給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧してください。


製品確認

品名：壁埋込型シングルレバー混合栓(埋込部)
品番：35.115.970.90




対応化粧部例


品番：36.015.780.00 切替弁無



品番：36.115.780.00 切替弁付



下記のイラストを参照し、各部品類が同梱または装着されていることを必ず確認してください。




寸法確認

！ 実行

埋込部の埋込寸法（埋込部配管芯から壁仕上面までの寸法）は、最小32[mm]～最大67[mm]です。必ずこの寸法に納まるよう取り付けてください。（下記「埋込寸法図」参照）


埋込寸法図



⚠ 注意


埋込寸法が異なると、化粧部を正しく取り付けられないことがあります。

寸法図




取付手順

I. 埋込部本体の取付




1. 埋込部本体の天地方向を確認し、保護キャップを取り外します。

- ※ 埋込部本体および保護キャップの、シール貼付側が「上」になります。
- ※ 保護キャップは、壁面を仕上げる際の養生に使用します。この段階では廃棄しないでください。



2. 埋込部本体を、躯体または補強材等へ確実に固定します。

- ※ 左記「埋込寸法図」を参照し、埋込寸法に注意してください。
- ※ 固定に必要な部品類（アンカープラグ、取付ネジ等）は、現場にてご用意ください。
- ※ 埋込部本体が、必ず鉛直水平となるように固定してください。



3. 保護キャップを、再び埋込部本体に装着してください。

Ⅲ. 各配管の接続

各配管の接続方法は、この埋込部に取り付ける化粧部によって異なります。あらかじめ化粧部の品番および切替弁有無を確認してから、下記の作業を行ってください。


⚠ 注意

化粧部の品番によって、接続する出水器具(シャワー等)の数が異なります。

化粧部品番 : 36.015.XXX.XX の場合

例 : 36.015.780.00

切替弁なし
出口1方向




- ① 埋込部本体上部の出口に、出水器具への配管を接続します。
※ 接続する出水器具は1箇所です。
- ② 埋込部本体の右側に給水管を、左側に給湯管を接続します。
- ③ 埋込部本体下部の出口に、付属のシールプラグを装着します。
※ 工具を使用して確実に締め付けてください。

化粧部品番 : 36.115.XXX.XX の場合

例 : 36.115.780.00

切替弁つき
出口2方向



- ① 埋込部本体上部および下部の出口に、出水器具への配管を接続します。
※ 接続する出水器具は2箇所です。
※ 吐水時は、埋込部本体下部の出口に接続した出水器具から出水します。
- ② 埋込部本体の右側に給水管を、左側に給湯管を接続します。


Ⅳ. 接続の確認

接続した各配管に圧力をかけて、接続部に漏れがないことを確認してください。

※漏れている接続部がある場合は、該当する取付手順を参照しながら、接続方法および各部品が正しく使用されていることを確認してください。

Ⅴ. 養生シートの使用方法 (湿式工法壁の場合のみ)

養生シートは、埋込部を取り付ける壁面が湿式工法壁の場合にのみ使用します。



保護キャップに養生シートを通し、壁面仕上材(タイル等)の真裏に養生シートを挟み込むようにして壁面を仕上げます。(左図参照)

※ 養生シートは、壁面仕上工事を行う方に必ずお渡しください。

取付完了

製造

DORN
BRACHT

ドンブラハ社
(ドイツ)

販売

株式会社 **リライズ**

〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
TEL : 03-3479-9202~4
FAX : 03-3479-9200